

## Desabasto de agua en Metepec, producto de un acto de vandalismo

### Metepec

Autoridades del municipio de Metepec, informaron que el desabasto de agua en algunas colonias se debió a un acto de vandalismo en las instalaciones del Pozo 3, falla que está siendo atendida a la brevedad para restablecer el servicio

El pasado viernes 10 de febrero se detectó un corto circuito en el pozo número 3, afectando con ello una subestación que brinda suministro de agua potable a la cabecera municipal de Metepec.

Minutos después de las 16:00 horas, el pozo número 22 fue vandalizado al ser cortado el cableado eléctrico de conexión.

Esto provocó desabasto de agua en los Barrios del Espíritu Santo, Santa Cruz, San Miguel, San Mateo, Santiaguito y en la Unidad Habitacional Mayorazgo.

El Organismo de Agua de Metepec implementó un programa emergente de distribución de agua mediante pipas para que los habitantes no carezcan del vital líquido.

Por los hechos, personal del área jurídica realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Tras los actos de vandalismo que atentaron contra un bien público a pesar de estar en sitios restringidos y protegidos, de inmediato personal del Organismo de Agua de Metepec inició las acciones para reparar las afectaciones.

El gobierno municipal reprobó dichos actos y pidió a los vecinos reportar cualquier actividad irregular en los bienes públicos que dan servicio a la ciudadanía.



